



Obec Liptovská Anna, 032 23 Liptovská Anna č. 20

Tel.: +421(0)445597242, E-mail: liptovskaanna@citycom.sk

Č. j. : 2017/7/1

Liptovská Anna, 26. 4. 2017

Vyjavuje: Ivan Bella

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ **Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., IČO 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianske 2927/8, 010 01 Žilina, zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš**, podal dňa 16.04.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Liptovská Anna- Gárov- Zahustenie 211/ts/l.anna_obec2 a NNK pre 24 RD**“ na pozemkoch podľa stavu katastra nehnuteľností KNC 526,485,506,507,484, a 475/3,48 a ďalších nakoľko sa jedná o líniovú stavbu v katastrálnom území Liptovská Anna, Obec Liptovská Anna.

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydala Obec Liptovská Anna dňa 24.9.2015 pod č. 2015/10/07

Popis stavby : Nová trafostanica, VN a NN káblové vedenie zabezpečí dodávku el.energie pre plánovanú výstavbu v lokalite.

VN vedenie bude napájané odbočením z jestvujúceho PB VN zemným káblom 2x AXEKVCE(AR) 3x1x150/25 mm² a to odbočením z jestvujúceho VN vzdušného vedenia. Nové káblové vedenie bude vedené pozdĺž jestvujúcej poľnej cesty až do trafostanice. Nové VN káblové vedenie bude napojené v trafostanici pomocou vnútorných koncoviek .

V trafostanici sa na obe vedenia namontujú obmedzovače prepätia .

Nová transformačná stanica Gräper MKP 800 do 630kVA s transformátorom 160kVA bude kompaktná s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená s vonkajším pôdorysom 2160x1900 mm, celkovou výškou 2 350 mm, svetlou výškou 2 030 mm, hĺbka zapustenia do zeme 680 mm, výškou nadzemnej časti 1 670 mm (s rovnou strechou). Pre osadenie TS nie je potrebné budovať základy, postačuje vopred vyrovnaný a zhutnený výkop.

Z trafostanice sa vyvedú dva samostatné- NN vývody káblami AYKY-J 3x240+120mm²:

1. vývod (trasa-130 m) – tento vývod bude napájať skriňu 1-PRIS 4.1,
2. vývod (trasa-290 m) - postupne bude napájať nové skrine 2-PRIS 9 a 3- PRIS 9 , trasy je v súbehu s novým VN káblovým vedením.

Členenie stavby:

SO- 01- VN prípojka – kábel 3x22- AXEKVC(AR)E 1x70/16 mm² - trasa 335 m

SO-02- NN káblový rozvody – AYKY-J 3x240+120 mm², smer skriňa č.1 –trasa 130 m
AYKY-J 3x240+120 mm², smer skriňa č.3 –trasa 290 m

PS-01- trafostanica MKP 800 Gräper do 630 kVA s transformátorom 160 kVA

Podaním návrhu bolo začaté stavebné konanie.

Obec Liptovská Anna v zastúpení starostom Ivanom Bellom , ako vecne a územne príslušný správny orgán podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon) oznamuje týmto začatie stavebného konania v súlade s ustanovením §61 ods. 1 stavebného zákona a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa

23.mája o 9,00, so stretnutím na Obecnom úrade v obci Liptovská Anna.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade Liptovská Anna počas stránkových dní a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje doručovanie písomností verejnou vyhláškou a poskytnutie dostatočnej lehoty na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia účastníkom konania a dotknutým orgánom.



Ivan Bella
starosta obce